ŠĶĒRSOJAMO ZEMES GABALU ĪPAŠNIEKU SARAKSTS

KADASTRA NUMMURS	ĪPAŠNIEKS	PIEZĪMES
13000220110		
13000220111		
13000220141	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	ZEME ZEM KOPLIETOŠANAS CEĻIEM, SKATĪT JŪRMALAS PILSĒTAS ZEMES KOMISIJA LĒMUMU LPP.
13000220142	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	
13000220143	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	
13000220144	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	
13000220112	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	NOMNIEKS - "APVIENĪBA SLOCENE" SKATĪT NOMAS LĪGUMU LPP
13000220114	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	
13000220119	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	
13000220124	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	
13000220125	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	
13000220126	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	

Pasūtītājs apņemas novākt šķēršļus no plānoto kabeļa līniju trasēm līdz būvdarbu uzsākšanai, t.i. nojaukt traucējošos žogu posmus, kas uzbūvēti ārpus zemes gabalu robežām, kā arī pārvietot citus traucējošus objektus, ja tas būs nepieciešams

SASKAŅOTS: ____________________ KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS "APVIENĪBA SLOCENE" VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VENERANDA BIZOVA

PARASTS DATUMS ZĪMOGS

Paralēli guldītu kabeļu savstarpējais minimālais attālums:

starp 20kV kabeļiem - 0,25m
starp 20kV un 0,4kV kabeļiem - 0,25m
starp 0,4kV kabeļiem - 0,10m

Apzīmējumu skaidrojums:

0.70m — Piesaistes, kas atliktas no esošiem objektiem
1.00m — Piesaistes, kas atliktas no zemes robežām
W1 (sarkana) — Daina Rasas izstrādātajā projektā Nr.P3D-2007 ieprojektētās 0,4kV KL
W2 (zila) — Daina Rasas izstrādātajā projektā Nr.P1D-2007 ieprojektētās 20kV KL
W1 (zaļa) — Daina Rasas izstrādātajā projektā Nr.P2D-2007 ieprojektētās 0,4kV KL
W1 (gaiša) — Ieprojektētās 0,4kV saites KL elektroapgādes drošuma uzlabošanai, iespējams neizbūvēt
Ieprojektētās uzskaites sadalnes UKS-3

Projektētājs				Projekta Nr.	Stadija
DAINIS RASA sertifikāts Nr.71-02-68				P2D-2007	TP
				Pasūtītājs: KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA "APVIENĪBA SLOCENE"	Mērogs: 1:1000
	Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtījums: DĀRZIŅU KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS "APVIENĪBA SLOCENE" ĪPAŠUMU BAŽCIEMĀ, JŪRMALĀ ĀRĒJĀ ELEKTROAPGĀDE LIETOTĀJA ELEKTROTĪKLU DAĻA TP-1	
Proj.vad.	D.Rasa		20.12.2007.		
Izstrādāja	D.Rasa		20.12.2007.		Lapa: ELT-2
				Lapas nosaukums: 0,4kV KL trases un uzskaites sadaļņu novietnes	